

Общеобразовательное частное учреждение

«Школа XXI век»

(наименование организации)

109052, г. Москва, улица Старообрядческая,

дом 17

(юридический адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 11

«11» октября 2021 года

Я, заместитель Главного Государственного инспектора районов Лефортово, Нижегородский, Южнопортовый

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

г. Москвы по пожарному надзору – зам. начальника 2 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС

России по г. Москве майор внутренней службы Кутын Сергей Викторович,

рассмотрев постановление № 147 от «11» октября 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и

материалы на юридическое (должностное) лицо

(ненужное зачеркнуть)

Общеобразовательное частное учреждение

«Школа XXI век»

(полное наименование юридического лица)

находящееся (зарегистрированного(ную)) по адресу:

(ненужное зачеркнуть)

109052, г. Москва, улица Старообрядческая,

(юридический адрес или адрес регистрации)

дом 17

20 августа 2021 года при проведении проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в помещениях юридического лица – Общеобразовательное частное учреждение «Школа XXI век» Лефортовской прокуратурой города Москвы совместно с представителями инженерно-инспекторского состава 2 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве, по адресу: 109052, г. Москва, улица Старообрядческая, дом 17, были нарушены требования пожарной безопасности - ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 и другие нормативные документы в области пожарной

(место совершения нарушения, (место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса,

безопасности:

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно: не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события;

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной

в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено,

безопасности» помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности (Постановление

разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование,

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 12); допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1

имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

этажа (оргтехника) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16к); устройства для samozакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 14); не разработана и не представлена в территориальный орган ГПН ГУ МЧС России по г. Москве ОЧУ Школа XXI Век декларация пожарной безопасности (ФЗ № 123, ст. 64),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.4 частью 1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ.

Вам необходимо: устранить причины и условия, способствовавшие совершению

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

административного правонарушения

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

(Кутын С.В.)

(расшифровка подписи)

Представление получил

(дата, должность, подпись)

(ФИО)

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)